

契 約 の 内 容

契約の方式	一般競争入札
契約年月日	2026年8月17日
契約業者名	東進電気株
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目25番1号
工事の名称	2PTB直流電源装置蓄電池更新工事（共有）
工事場所	成田国際空港 第2旅客ターミナル
工事種別	電気設備工事
工事概要	本工事は、成田国際空港内の第2旅客ターミナルに設置されている官庁との共有設備である直流電源装置の蓄電池について更新を行うものである。 直流電源装置用 蓄電池更新 一式
工期（自）	2026年8月18日
工期（至）	2027年3月31日
契約金額	70,950,000円(税込み)
制限価格	106,286,617円(税込み)
右に記載する事項 （○で囲む） 1. 一般競争の参加資格 2. 随意契約の相手方とした理由 3. 総合評価方式における評点 ○4. その他	(1) 基本条件 (ア) 当社における2026～2028年度競争参加資格の「電気設備工事」に登録されていること。 且つ、直近の有効な「総合評定値通知書」の総合評定値(P)が条件に合致していること。 (イ) 単体企業であること (ロ) 「電気工事」の総合評定値(P)が記載されていること。 (2) 施工実績 直流電源装置・無停電電源装置・CVC装置のいずれかの更新を含む蓄電池の更新工事について、元請または一次下請として過去15年（2011年6月以降）の間に完工した施工実績を有すること。 また、共同企業体の構成員としての実績は、当社発注以外のものは、甲型共同企業体にあつては出資比率20%以上のもの、乙型共同企業体にあつては工区ごとの分担工事額が20%以上のものに限ります。 (3) 技術者要件 応募申込時は特になし ※但し、契約締結後に以下の要件を満たす技術者を届け出てください。 ・建設業法に規定された主任技術者又は監理技術者（電気）の資格を有する者を専任で配置可能であること。 但し、建設業法で定める監理技術者補佐を専任で配置する場合は複数現場の兼任を認める。なお、兼任可能な工事は、当社発注工事（入札説明書、個別工事の応募受付のお知らせ又は設計図書で監理技術者の兼任可としている工事）に限ることとする。 また、監理技術者補佐は建設業法で定める資格を有することとする。

入札（見積）経過調書

件名2 P T B 直流電源装置蓄電池更新工事（共有）

入札（見積）期限2026 年 7 月 21 日11時00分

入札（見積）場所成田国際空港株式会社

契約制限価格（税込）¥106,286,617

比較価格（税抜）¥96,624,198

入札（見積）経過

入札（見積）者 氏 名	第一回		最 終		備 考
	順位	金額	順位	金額	
東進電気(株)	1	70,950,000	1	70,950,000	
					他2社入札辞退
記 事					
◇低見積調査基準価格：97,783,687円（税込）					

決定者氏名東進電気(株)

決定金額（税込）¥ 70,950,000